

ANEXO CONVOCATORIA

174/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p><u>Edif.: R.ALFONSIN.</u> Equipo de aire acondicionado - 9000Fr.(filtrado, refrigeración, deshumectación y calefacción). Split Data tipo DC-003/CX-003 On-Off Equipo individual de ambiente del tipo 'sistema separado'; consiste en una unidad interior silenciosa, posee una serpentina de evaporación y ventilador incorporados, comando por control SECUENCIADOR ELECTRONICO tipo SW-302 de ambiente; conectado a unidad exterior que posee compresor y control que permite: encendido-apagado, refrigeración, deshumectación y calefacción, varias velocidades de ventilador y selección automática de la misma, temporizador horario, selección de temperatura, control direccional del aire. Posee: alarma y señalización. Incluye: Documentación y asesoramiento técnico. - Provisión de los materiales y accesorios. - Conexiones eléctricas de los equipos. - Montaje de equipos con mano de obra especializada.</p>	
2	<p><u>Edif.: E.R.de DELLEPIANE.</u> Equipo de filtrado, refrigeración, deshumectación y calefacción) tipo DC-620/CX-620 On-Off. Equipo individual de ambiente del tipo 'sistema separado'; consiste en una unidad interior silenciosa, posee una serpentina de evaporación y ventilador incorporados, comando por control SECUENCIADOR ELECTRONICO tipoSW-302 de ambiente; conectado a unidad exterior que posee compresor y control que permite: encendido-apagado, refrigeración, deshumectación y calefacción, varias velocidades de ventilador y selección automática de la misma, temporizador horario, selección de temperatura, control direccional del aire. Posee: alarma y señalización.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	Incluye: Documentación y asesoramiento técnico. - Provisión de los materiales y accesorios. - Conexiones eléctricas de los equipos. - Montaje de equipos con mano de obra especializada.	