

ANEXO CONVOCATORIA

6/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>CARACTERÍSTICAS DEL PASADIZO EXISTENTE: (VER PLANOS ADJUNTOS)</p> <ul style="list-style-type: none"> -MUROS DE H°A° 15CM -DIMENSIONES DE PASADIZO: FRENTE 1670MM Y FONDO 1700MM -CANTIDAD DE PARADAS: 3 (TRES) PS, PB Y P1°. ALTURA ENTRE NIVELES: 3.30M. -CLARO SUPERIOR Y CLARO INFERIOR: 4400M / 1115M -UBICACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS EN PS CONTIGUA A PASADIZO. <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> -TIPO: HIDRAÚLICO -SERVICIO: PASAJEROS -CARGA ÚTIL: 900KG -ACCESO: 1 (UNO) -LUZ LIBRE DE PASO: 1200MM -PUERTA DE CABINA Y PUERTAS EXTERIORES INCLUIDAS (PLEGADIZAS A TABLILLAS DE CH°) CON TERMINACIÓN EPOXI. <p>CABINA: DIMENSIONES NOMINALES MIN:</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>FRENTE 1300MM FONDO: 1450MM REVESTIDA EN ACERO INOXIDABLE SATINADO (LATERALES, CIELORRASO, ESQ, ZÓCALO Y FONDO) PREVEER COLOCACIÓN DE ESPEJO PAÑO SUPERIOR DEL FONDO PISO REVESTIDO DE GOMA ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS OSCURO. PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE (UBICADO AL FONDO) ILUMINACIÓN COMPLETA (TEGNOLOGÍA LED)</p> <p>-COMPONENTES DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CENTRAL HIDRÁULICA S/ PROPUESTA. -COMPONENTES DE ELEMENTOS NECESARIOS EN EL PASADIZO S/ PROPUESTA.</p> <p>SEÑALIZACIÓN EN CABINA: PAÑO INTEGRAL DE ACERO INOXIDABLE LUMINOSO CON BRAILE PULSADORES DE MICROMOVIMIENTOS CON REGISTRO DE LLAMADAS LUMINOSO PULSADOR DE ALARMA INTERRUPTORES DE LUZ Y PARAR DISPLAY INDICADOR ALFANUMERICO ROTATIVO</p> <p>EN PLANTA BAJA: FRENTE DE ACERO INOXIDABLE -PULSADORES DE MICROMOVIMIENTOS SIMPLE 1(UNO)</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>-DISPLAY INDICADOR ALFANUMERICO ROTATIVO 1 (UNO)</p> <p>EN PLANTAS INTERMEDIAS: FRENTE DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>-PULSADORES DE MICROMOVIMIENTOS SIMPLE 2(DOS)</p> <p>-CUADRO DE MANIOBRAS ELECTRÓNICO PROGRAMABLE (SELECTIVO DESCENDENTE) GABINETE ESTANCO CON TERMINACION EPOXI. (INCLUYE BATERIA PARA DESCENSO DE EMERGENCIA)</p> <p>-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONVENCIONAL (KIT DE CONDUCTOS, PASADIZO Y CUARTO DE MÁQUINAS)</p> <p>-ACCESORIOS: BOTONERA DE INSPECCIÓN Y LUZ DE EMERGENCIA</p> <p>NOTA 1: INCLUYE PROVEER EL KIT DE ASCENSOR COMPLETO, EL FLETE, LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.</p> <p>NOTA 2: EL TABLERO DE FUERZA MOTRIZ SERÁ COLOCADO POR LA UNNOBA EN LA SALA DE MÁQUINAS.</p> <p>NOTA 3: EL ADJUDICADO, DEBERÁ VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA.</p>	